


### SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTARIA Nº 05 DO CBMMG E IT-15 DO DAT DO CBMMG

SIMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO		SIMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO	
CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
S2 L/H (mm)	07	S3 L/H (mm)	02
E5 L (mm)	03	S12 L/H (mm)	06
M2 L/H (mm)	01	M1 L/H (mm)	01
M7 L/H (mm)	02		

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)



<p>INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA</p>	<p>INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA</p>
<p>INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE</p>	<p>INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES</p>

#### DETALHE PLACA M-7


AS PORTAS DA EDIFICAÇÃO PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

#### DETALHE PLACA M-2

LOTAÇÃO MÁXIMA 183 PESSOAS

### F.8 - INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA				
EXTINTORES IT-16		PÓ QUÍMICO SECO (ABC)3A-40B:C		
HIDRANTES IT-17		NÃO EXIGIDO		
BRIGADA DE INCENDIO IT-12		NÃO EXIGIDO		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT-15		PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO INSTALADAS CONFORME TABELA "A"		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT-13		REALIZADA CONFORME IT ESPECÍFICA		
COMPARTIMENTAÇÃO IT-7		NÃO EXIGIDO		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA IT-08		REALIZADA CONFORME IT ESPECÍFICA		
CLASSIFICAÇÃO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F D	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO SERVIÇO PROFISSIONAL	F-11 D-1	AUDITÓRIOS LOCAL P/ CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS	AUDITÓRIO ESCRITÓRIO
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09				
DIVISÃO	OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM M.J/m²	
F-11 D-1	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO SERVIÇO PROFISSIONAL	AUDITÓRIOS LOCAL P/ CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS	700	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (Mj/m²)			
MÉDIO	ACIMA DE 300 ATÉ 1200Mj/m²			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A		
PAREDE	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A		
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A		



SINALIZAÇÃO M-1 PORTARIA Nº 05 DO CBMMG E IT 15 DO DAT DO CBMMG

### PROJETO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

DIVISÃO	OCUPAÇÃO/DESCRIÇÃO
D-1 F-11	MISTO SERV. PROFISSIONAL E LOCAL DE REUNIÃO
CONTRATANTE	
PREVIJAN - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Janaúba	
ENDEREÇO/CONTRATANTE	CNPJ/CPF
Rua São João da Ponte, Nº 463 Bairro São Gonçalo JANAÚBA/MG.	04.124.168/0001-60
CONTATO	
ENDEREÇO/OBRA	RRT Nº
Rua Jaime Macedo de Moura Padre Eustáquio, JANAÚBA/MG CEP 39.442-252	CÓDIGO
RESP. TÉCNICO	DATA
Claudio H. Diniz Castro	03/11/2020
ARQUITETO & URBANISTA	ARQUIVO
CRI Nº A-35.918-1	

### PLANTA E DETALHES

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	ZONA/DISTRITO	SETOR/MODELO
	QUADRA	LOTE
	A. TERRENO	A. CONSTRUÍDA TERRENO
	600,00 m²	412,00 m²
	A. CONSTRUÍDA TOTAL	A. CONSTRUÍDA SOBRE LOJA
	412,00 m²	-
	TX.OCUPAÇÃO	COEF. APROV.
	-	-

**CLAUDIO DINIZ ARQUITETURA**

Prof. Me. CLAUDIO DINIZ CAU/MG A-35.918-1

ARQUITETO E URBANISTA ESPECIALISTA AMBIENTAL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA MESTRE EM ENGENHARIA

ENDEREÇO: Av: Marechal Deodoro nº 266 - Sala 03 - Centro Janaúba MG 39440-000

CONTATO: (38) 9109.7377 (38) 9227.7337 claudiodinizarquitura@hotmail.com

REVISÃO	FORMATO	FOLHA
0001	A2	01x01
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS		

CÓDIGO: S2  
SIMBOLO: RETANGULAR  
FUNDO: VERDE  
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

1800 x 2300mm

PISO ACABADO

NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

CÓDIGO: S3  
SIMBOLO: RETANGULAR  
FUNDO: VERDE  
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

1800 x 2300mm

PISO ACABADO

NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

CÓDIGO: S12

SAÍDA

FUNDO VERDE - COR TIPO "MUNSELL BOOK OF COLLORS" 2,5G - 3/4

LETRAS E/OU SETAS E/OU IMAGENS - COR TIPO "FOTOLUMINESCENTE"

1800 x 2300mm

PISO ACABADO

NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

CÓDIGO: E5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÁ SER UTILIZADO SISTEMA CENTRALIZADO OU AUTÔNOMO.

1800 x 2300mm

PISO ACABADO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCENDIO - SINALIZAÇÃO TIPO E5 SEM ESCALA

NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÁ SER UTILIZADO SISTEMA CENTRALIZADO OU AUTÔNOMO.

250 a 375mm

PISO ACABADO

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

### SÍMBOLOS GRÁFICOS

	EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ ABC (3-A; 40-B : C)
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA